


MK 2C1: Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch)



Voraussetzung:

- Im schraffierten Bereich dürfen keine weiteren Verbrauchs- oder Einspeiseanlagen angeschlossen sein.
- Werden beide Anlagen in Selbstverbrauch betrieben, so ist EA2 bei PV und Wasserkraft auf 30 kW und bei einer BHKW-Anlage auf 50 kW begrenzt.


- Z_{1/2} Zähler für Bezug und Lieferung
- Z₂ BHKW Lieferung BHKW
- Z₃ BHKW Erzeugung BHKW
- Z₃ PV Erzeugung PV (auf Kundenwunsch)

Anmerkung:

Der Zähler Z₃ BHKW ist bei einer Erzeugungsleistung des BHKW von < 2 kW optional. Ab einer Erzeugungsleistung des BHKW von ≥ 2 kW ist der Zähler verpflichtend.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)



Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Prüfung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.