

| Einstellnachweis zur EAAV | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Komponente(n) (Hersteller / Typ): <small>(Erfolgt der Nachweis bei mehreren eingesetzten Komponenten unterschiedlich, ist dieser Einstellnachweis entsprechend mehrfach auszufüllen)</small> | | |
| Anlagenanschrift | Vorname, Name | |
| | Straße, Hausnummer | |
| | PLZ, Ort | |
| Anlagenerrichter | Firma, Ort | |
| | Straße, Hausnummer | |
| | Telefon, E-Mail | |
| Nur bei Einschränkungen des Einheitszertifikates nach VDE-AR-N 4110: Es wurde durch zusätzliche Maßnahmen sichergestellt, dass alle durch die Parametersätze des FNN-Hinweises „Vereinfachter Anschluss und Nachweis von Erzeugungsanlagen und Speichern mit Netzanschluss in der Mittel- und Hochspannung“ beschriebenen Funktionen umgesetzt werden. | | <input type="checkbox"/> |
| Der Parametersatz zur EAAV gemäß Herstellererklärung wurde ausgewählt. | | <input type="checkbox"/> |
| oder alternativ: | | |
| Frequenzvermögen entsprechend VDE-AR-N 4110 eingestellt ($P(f)$ bis 52,5 Hz)* | | <input type="checkbox"/> |
| Überfrequenzschutz entsprechend VDE-AR-N 4110 ($f \gg$ bis 52,5 Hz/0,1s)* | | <input type="checkbox"/> |
| Inselnetzerkennung nach VDE-AR-N 4105 in den Erzeugungseinheiten deaktiviert | | <input type="checkbox"/> |
| Inselnetzerkennung nach VDE-AR-N 4105 im zentralen NA-Schutz (soweit vorhanden) deaktiviert | | <input type="checkbox"/> |
| Schutzprüfprotokoll übergeordneter Entkopplungsschutz (falls benötigt) ist beigefügt | | <input type="checkbox"/> |
| Schutzprüfprotokoll $P_{AV, E}$ (falls benötigt) ist beigefügt | | <input type="checkbox"/> |
| Reduktion der maximalen Wirkleistung auf $P_{E_{max, red}} =$ _____ kW | | <input type="checkbox"/> |
| Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach dem FNN-Hinweis „Vereinfachter Anschluss und Nachweis von Erzeugungsanlagen und Speichern mit Netzanschluss in der Mittel- und Hochspannung“ errichtet. Der Anlagenbetreiber kann auf Anforderung des Netzbetreibers eine vollständige Dokumentation über die Einstellungen der Erzeugungseinheiten und des NA-Schutzes vorlegen. | | |
| Ort, Datum | Unterschrift Anlagenbetreiber | Unterschrift Anlagenerrichter |

* Falls die Erzeugungseinheit nur bis zu der geforderten Netzfrequenz von 51,5 Hz betrieben werden kann, ist als Frequenzsteigerungsschutz eine Frequenzstufe mit 51,5 Hz/ ≤ 100 ms zu nutzen. Falls die Erzeugungseinheit nicht vollständig bis zu einer Netzfrequenz von 52,5 Hz betrieben werden kann, ist der Wert von 52,5 Hz auf den technisch maximal möglichen Wert zwischen 51,5 Hz und 52,5 Hz einzustellen.