

Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.03.2025 - 01.04.2025
GB Bezirk: e-netz Südhessen Lorscher Wald
DE70025264293000000000000100000003

Messwerte ¹	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	H _{s,n}	11,416 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	ρ _n	0,7916 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	1,132 mol-%

Gaskomponenten ²	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	1,132 mol-%
Stickstoff	N ₂	1,740 mol-%
Methan	CH ₄	90,901 mol-%
Ethan	C ₂ H ₆	4,957 mol-%
Propan	C ₃ H ₈	0,874 mol-%
2-Methylpropan	i-C ₄ H ₁₀	0,163 mol-%
n-Butan	n-C ₄ H ₁₀	0,137 mol-%
2-Methylbutan	i-C ₅ H ₁₂	0,033 mol-%
n-Pentan	n-C ₅ H ₁₂	0,022 mol-%
Hexan+	C ₆ ⁺	0,040 mol-%
2,2-Dimethylpropan	neo-C ₅ H ₁₂	0,000 mol-%
Sauerstoff	O ₂	0,000 mol-%
Wasserstoff	H ₂	0,000 mol-%
Helium	He	0,000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ³	H _{i,n}	10,309 kWh/m ³
Spez- CO ₂ - Emissionsfaktor ³	ECO ₂	0,056389 t/GJ
Methanzahl	MZ	81 -
Brennwert (molar) ⁴	H _{s,m}	918,588 kJ/mol
Heizwert (molar) ⁴	H _{i,m}	829,555 kJ/mol
Wobbe Index ⁴	W _s	14,604 kWh/m ³
Wobbe Index ⁴	W _i	13,176 kWh/m ³
Realgasfaktor ⁴	Z _n	0,9972 -
Molare Masse ⁴	M	17,6934 kg/kmol

- Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.
- Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.
- Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO₂-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.
- Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.