

Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.10.2025 - 01.11.2025
GB Bezirk: e-netz Südhessen Lorscher Wald
DE70025264293000000000000100000003

Messwerte ¹	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	H _{s,n}	11,548 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	ρ _n	0,7983 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	1,258 mol-%

Gaskomponenten ²	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	1,258 mol-%
Stickstoff	N ₂	1,312 mol-%
Methan	CH ₄	90,411 mol-%
Ethan	C ₂ H ₆	5,457 mol-%
Propan	C ₃ H ₈	1,079 mol-%
2-Methylpropan	i-C ₄ H ₁₀	0,189 mol-%
n-Butan	n-C ₄ H ₁₀	0,179 mol-%
2-Methylbutan	i-C ₅ H ₁₂	0,038 mol-%
n-Pentan	n-C ₅ H ₁₂	0,027 mol-%
Hexan+	C ₆ ⁺	0,044 mol-%
2,2-Dimethylpropan	neo-C ₅ H ₁₂	0,001 mol-%
Sauerstoff	O ₂	0,000 mol-%
Wasserstoff	H ₂	0,000 mol-%
Helium	He	0,000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ³	H _{i,n}	10,432 kWh/m ³
Spez- CO ₂ - Emissionsfaktor ³	ECO ₂	0,056575 t/GJ
Methanzahl	MZ	79 -
Brennwert (molar) ⁴	H _{s,m}	929,087 kJ/mol
Heizwert (molar) ⁴	H _{i,m}	839,273 kJ/mol
Wobbe Index ⁴	W _s	14,878 kWh/m ³
Wobbe Index ⁴	W _i	13,275 kWh/m ³
Realgasfaktor ⁴	Z _n	0,9971 -
Molare Masse ⁴	M	17,8420 kg/kmol

- Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.
- Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.
- Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO₂-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.
- Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.