

## Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.03.2026 - 01.04.2026  
 GB Bezirk: e-netz Südhessen Darmstadt (Zentrale Übernahme)  
 DE70025264293G0000074908010S00V1A

Messwerte <sup>1</sup>	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	$H_{s,n}$	11.477 kWh/m <sup>3</sup>
Normdichte (gemessen)	$\rho_n$	0.7810 kg/m <sup>3</sup>
Kohlenstoffdioxid	CO <sub>2</sub>	0.863 mol-%

Gaskomponenten <sup>2</sup>	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO <sub>2</sub>	0.863 mol-%
Stickstoff	N <sub>2</sub>	1.046 mol-%
Methan	CH <sub>4</sub>	92.707 mol-%
Ethan	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	4.008 mol-%
Propan	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0.847 mol-%
2-Methylpropan	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.245 mol-%
n-Butan	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.157 mol-%
2-Methylbutan	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.042 mol-%
n-Pentan	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.024 mol-%
Hexan+	C <sub>6</sub> +	0.061 mol-%
2,2-Dimethylpropan	neo-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.000 mol-%
Sauerstoff	O <sub>2</sub>	0.000 mol-%
Wasserstoff	H <sub>2</sub>	0.000 mol-%
Helium	He	0.000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) <sup>3</sup>	$H_{i,n}$	10.363 kWh/m <sup>3</sup>
Spez- CO <sub>2</sub> - Emissionsfaktor <sup>3</sup>	ECO <sub>2</sub>	0.056173 t/GJ
Methanzahl	MZ	82 -
Brennwert (molar) <sup>4</sup>	$H_{s,m}$	923.459 kJ/mol
Heizwert (molar) <sup>4</sup>	$H_{i,m}$	833.819 kJ/mol
Wobbe Index <sup>4</sup>	$W_s$	14.766 kWh/m <sup>3</sup>
Wobbe Index <sup>4</sup>	$W_i$	13.332 kWh/m <sup>3</sup>
Realgasfaktor <sup>4</sup>	$Z_n$	0.9972 -
Molare Masse <sup>4</sup>	M	17.4584 kg/kmol

- Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.
- Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.
- Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO<sub>2</sub>-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW-Merkblatt G 693 (M) Stand Dezember 2018 durchgeführt.
- Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Dieses Datenblatt ist eine freiwillige Sonderleistung der Open Grid Europe GmbH. Es besteht kein Rechtsanspruch für die Zukunft. Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind gegen Gebühr durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.